

Cieszyn, 03.02.2020r.

0012.2.5.3.2019

Komisja Dróg Publicznych i Bezpieczeństwa

Odpowiadając na wniosek nr 0012.2.5.3.2019 z dnia 16.01.2020r. dot. podjęcia rozmów zmierzających do zabezpieczenia przed powodzią mostu na Brennicy w Brennej, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, iż po dokonaniu wizji terenowej na obiekcie nie stwierdza się żadnych uszkodzeń samego obiektu, jak również innych elementów zlokalizowanych w bezpośrednim jego sąsiedztwie, które należą do kompetencji Zarządcy, które mogłyby spowodować naruszenie jego konstrukcji w trakcie wystąpienia wysokiego stanu wody na rzece Brennica. Również w trakcie rocznego przeglądu stanu technicznego obiektu, dokonanego w 2019r. przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane nie stwierdzono takich uszkodzeń, a obiekt otrzymał łączną ocenę stanu technicznego na poziomie „4” co oznacza, że obiekt nie posiada uszkodzeń zagrażających jego trwałości i bezpiecznemu użytkowaniu.

W trakcie wizji stwierdzono uszkodzenie betonowego umocnienia linii brzegowej od strony dolnej wody ok. 15-20m od obiektu (dok. fotograficzna w załączeniu), co nie stwarza żadnego zagrożenia dla obiektu mostowego, a naprawa uszkodzenia leży w gestii administratora ciekłu (zostanie powiadomiony o tym fakcie przez PZDP).

w.z. STAROSTY

Janina Żagan
Wicestarosta

ZASTĘPCA DYREKTORA

Byszard Krzywoń

Załączniki:
- dok. fotograficzna

